



Общество с ограниченной ответственностью "СуперЛаб"

Лаборатория физических факторов

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AG57

Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г», тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»
Магомедов С.А.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 3245 от 18.02.2025**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: ООО «ЗАК», РД, Унцукульский район, с. Аракани, источник «ущелье Аракани» координаты 42° 37' 00" N; 47° 01' 41" E.

Дата и время отбора пробы (образца): 14.02.2025г 07 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 14.02.2025г 10 ч. 00 мин.

Цель проведения исследований (испытаний): лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник ИЛ ООО «СуперЛаб», отобравший пробы (образцы): ////

Лицо, отобравшее пробы (образцы) со стороны заказчика: Габибов С.С.

Основание для отбора проб и проведения исследований(испытаний):

Договор № 08/25 от 16.01.2025г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ЗАК».

Юридический адрес: 367030, РД, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 14 «А».

Фактический адрес: 367030, РД, г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 14 «А».

При отборе проб(образцов) сотрудником ИЛ ООО «СуперЛаб», присутствовал со стороны заказчика: ////

Код пробы (образца):

3245-03

НД на методику отбора: ////

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

Результаты относятся к исследуемому образцу.

Код пробы (образца):					3245-03
Лаборатория физических факторов					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований (испытаний)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследований (испытаний)
Вода питьевая, подземный источник					
	Суммарная альфа-активность	<0,04122	не более 0,2	Бк/кг	№ ФР 1.40.2019.33959
	Суммарная бета-активность	<0,01034	1	Бк/кг	№ ФР 1.40.2019.33959
Средства измерений, сведения о государственной поверке:					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучение МКГБ-01 «РАДЕК»	10 %	№ 669	С-ДЭБ/14-08-2023/269851553	13.08.2025 г.
Исследования (испытания) проводили:					
Должность:				Физик-эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	
Ф.И.О:				Махмудов А.М.	
Подпись:					

/Конец протокола/